

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 27/1/15**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей (МАДОУ Детский сад №58)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

законному представителю юридического лица Салаховой Альбине Анасовне

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору

подполковника внутренней службы

(наименование органа ГПН)

Волкова С.А.

№ 27

от « 22 » октября 2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 27 » октября 2020 г. с 11 ч 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

« 29 » октября 2020 г. с 11 ч 00 мин. по 11 ч. 30 мин.

« 05 » ноября 2020 г. с 15 ч 00 мин. по 15 ч. 30 мин.

проведена проверка

заместителем начальника ОНДиПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Ракульцевым Алексеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей (МАДОУ Детский сад №58)

Свердловская область, г. Кушва, ул. Энергетиков 6А.

(проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ Детский сад №58 Салаховой Альбиной Анасовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты выполнить систему автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии требованиями нормативных документов по пожарной безопасности	ст. 54,83,84,91 ФЗ-123, гл.13 СП 5.13130.2009, таб.2 п.14 СП 3.13130.2009, п.5.1.7 ГОСТ 54101, п.61 ППР в РФ утвер-	01.08.2021	



		<p>жденные постановления          нием правительства          РФ № 390 от          25.04.2012г, ст.46 ФЗ-          184 от 27.12.2002г</p>		
2	<p>На объекте защиты выполнить расчет категории по пожаровзрывоопасности и класса зон по ПУЭ материальный склад 1 этаж возле физкультурного зала, гладильная 1 этаж, электрощитовая 1 этаж, склад продуктов пищеблока 1 этаж, а также складское помещение расположенное на территории детского сада на двери вышеуказанных помещений производственного и складского назначения нанести обозначения категорий по пожарной опасности и класса зоны</p>	<p>п.20 ППР в РФ утвержденные постановления          нием правительства          РФ № 390 от          25.04.2012г, гл.5,7,8          ФЗ-123 Технический          регламент о требова-          ниях пожарной без-          опасности, СП          12.13130.2009 Опре-          деление категорий          помещений, зданий и          наружных установок          по взрывопожарной и          пожарной опасности</p>	01.08.2021	
3	<p>На объекте защиты металлические наружные лестницы (3 типа) привести соответствие требованиям пожарной безопасности (уклон лестницы выполнить 1:1), что будет обеспечивать безопасность людей при эвакуации</p>	<p>ст.46 Федерального          закона от 27.12.2002г.          № 184-ФЗ «О техни-          ческом регулирова-          нии», п.4.20 СНИП          2.01.02-85* Противо-          пожарные нормы</p>	01.08.2021	
4	<p>На объекте защиты выполнить аварийное (эвакуационное) освещение, которое будет находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения</p>	<p>ст.82 ч.2 Федерально-          го закона от 22 июля          2008г. №123-ФЗ          «Технический регла-          мент о требованиях          пожарной безопасно-          сти»; п.43 Правил          противопожарного          режима в РФ, утвер-          жденные постановле-          нием правительства          РФ № 390 от          25.04.2012г; п.4.3.1          СП 1.13130.2009;          п.7.72-7.81 СНИП 23-          05-95</p>	01.08.2021	
5	<p>На объекте защиты установить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей</p>	<p>п.37.1 Правил проти-          вопожарного режима          в РФ, утвержденные          постановлением пра-          вительства РФ № 390          от 25.04.2012г</p>	01.08.2021	
6	<p>На объекте защиты двери на путях эвакуации первого этажа выполнить по направлению вы-          хода из здания</p>	<p>ст.46 Федерального          закона от 27.12.2002г.          № 184-ФЗ «О техни-          ческом регулирова-          нии», п.4.12 СНИП</p>	01.08.2021	



		2.01.02-85* Противопожарные нормы		
--	--	-----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель начальника ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск  
 Ракульцев Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

«05» ноября 2020г

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

заведующая МАДОУ Детский сад №58

Салахова Альбина Анасовна

(должность, фамилия, инициалы)

«05» ноября 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

ДНД МЧС России: 8 (495) 449-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99;

ОНДиПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск 8 (34344) 2-50-82.



Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника ОНДиПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Ракульцев Алексей Александрович, эксперты не привлекались.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ Детский сад №58 Салахова А.А.


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- На объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, и выработан срок службы установленный заводом-изготовителем (ст. 54,83,84,91 ФЗ-123, гл.13 СП 5.13130.2009, таб.2 п.14 СП 3.13130.2009, п.5.1.7 ГОСТ 54101, п.61 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г, ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г)
- На объекте защиты отсутствует расчет категории по пожаровзрывоопасности и класса зон по ПУЭ материальный склад 1 этаж возле физкультурного зала, гладильная 1 этаж, электрощитовая 1 этаж, склад продуктов пищеблока 1 этаж, а также складское помещение расположенное на территории детского сада на дверях вышеуказанных помещений производственного и складского назначения нет обозначения категорий по пожарной опасности и класса зоны (п.20 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г, гл.5,7,8 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности) *СП 12*
- На объекте защиты металлические наружные лестницы (3 типа) не соответствуют требованиям пожарной безопасности (уклон лестницы более 50 градусов), что не обеспечивает безопасность людей при эвакуации. (ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п.4.20 СНИП 2.01.02-85\* Противопожарные нормы
- На объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (ст.82 ч.2 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.72-7.81 СНИП 23-05-95)
- На объекте защиты отсутствуют механизмы для samozакрывания противопожарных дверей (п.37.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г)
- На объекте защиты двери на путях эвакуации первого этажа открываются не по направлению выхода из здания (ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п.4.12 СНИП 2.01.02-85\* Противопожарные нормы)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049238

Владелец Салахова Альбина Анасовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024